221601060139

TEST REPORT

报告编号 ZCTHJB2023...533

声　　明

一、 本报告未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、 本报告复制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

[illegible]

源负责。

六、未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

检 测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2023 年 4 月 13 日
采样人员	张斌、甲帧	分析人员	任艳敏、[illegible]、王倩、李露、祁凤娟、郝玲玲
委托编号	ZYTHJ20230533	检测依据	详见检测分析方法

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
	DX01	pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐（以氮计）、硫酸盐、氯化物、[illegible]	

		GB/T [illegible]	mg/L

检 测 报 告

续上表

类别	检测项目	检测标准（方法）名称	仪器设备名称	...
[illegible]				
[illegible]			CIC-260	mg/L
		HJ 84-2016		
	水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、Br⁻			
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 TU-1810	0.025 mg/L	
总大肠菌群	总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）	恒温培养箱 LRH-250-GB	—	

镉	水质 65 种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 iCAP RQ	0.05μg/L	
铁	电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子发射光谱仪	mg/L	
锰	电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子发射光谱仪	0.04 mg/L	

DX01	N:34°44′19.6595″ E:113°15′45.2167″	DX2305330101	无色、澄清、无异味
DX02	E:113°15′35.2167″ N:32°44′24.8410″	DX2305330201	无色、澄清、无异味
DX03	N:32°44′24.8410″ E:113°15′35.5208″	DX2305330301	无色、澄清、无异味

	pH	7.4	6.5≤pH≤8.5	无量纲
DX01	溶解性总固体	584	1000	mg/L
	硝酸盐（以氮计）	0.610	20.0	mg/L
	氯化物	6.53	250	mg/L

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测结果	执行标准	单位
	挥发酚	ND	0.002	mg/L
	氰化物	ND	0.05	mg/L
	高锰酸盐指数	0.9	3.0	mg/L
	氨氮	0.059	0.50	mg/L
	镉	ND		mg/L
	六价铬	ND	0.05	mg/L
	铁	0.01	0.3	mg/L
	锰	ND	0.10	mg/L
	铜	ND	1.00	mg/L
	锌	ND	1.00	mg/L
	pH	7.4	6.5≤pH≤8.5	无量纲
	总硬度	283	450	mg/L
	溶解性总固体			

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测结果	执行标准	单位
DX02	六价铬	ND	0.05	mg/L
	铁	ND	0.3	mg/L
	锰	ND	0.10	mg/L
	钠	ND	1.00	mg/L
	锌	0.022	1.00	mg/L
	pH	7.4	6.5<pH<8.5	无量纲
	总硬度	390	450	mg/L
	溶解性总固体	590	1000	mg/L
	硫酸盐（以硫酸盐计）	97.2	250	mg/L
	亚硝酸盐氮	ND	1.00	mg/L
	汞	ND	0.001	mg/L
	铅	ND	0.01	mg/L
	镉	ND	0.005	mg/L
	六价铬	ND	0.05	mg/L
	铁	0.02	0.3	mg/L
	锰	ND	0.10	mg/L
	钠	3.2	200	mg/L

1. ND 表示检测结果低于检出限，检出限详见检测分析方法；

备注 客户提供；

以上声明系我单位客观公正负责。

编制： 审核： 签发：