




可樂源烟三為最前在烟

水乳純


多給以對區洲招生

报告编写: 孙

审核: 魏

审定: 孙

日期: 2016.12.16



HNZYT-IV-BG/HJ-02/E/0



221601060139
有效期 2028 年 3 月 20 日

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2024-1070

检测类型 委托检测

委托单位 泌阳县丰和新能源电力有限公司

项目名称 泌阳县丰和新能源电力有限公司泌阳县生活垃圾焚烧热电联产项目 2024 年年度环境监测

检测地址 泌阳县西四环路 with 金桥路交汇处西南角

检测类别 废气



声 明

- 一、 本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 二、 本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 三、 本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。
- 四、 本报告内容经涂改、增删无效。
- 五、 由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来

源作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

检测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	采样日期	检测时段	检测结果	单位	排气筒高度 (m)
焚烧炉废气 排放口	氮氧化物	2024.7.25	09:53-09:57	332	mg/m ³	80
			12:50-12:54	201	mg/m ³	
			13:50-13:54	246	mg/m ³	
			14:52-14:56	336	mg/m ³	
			15:10-15:14	291	mg/m ³	
			15:40-15:44	203	mg/m ³	
			16:00-16:04	340	mg/m ³	
			16:30-16:34	288	mg/m ³	
			17:00-17:04	339	mg/m ³	
	一氧化碳	2024.7.25	09:53-09:57	14	mg/m ³	
			12:50-12:54	6	mg/m ³	
			13:50-13:54	74	mg/m ³	
			14:52-14:56	10	mg/m ³	
			15:10-15:14	54	mg/m ³	
			15:40-15:44	12	mg/m ³	
			16:00-16:04	ND	mg/m ³	
			16:30-16:34	9	mg/m ³	
			17:00-17:04	5	mg/m ³	
			09:53-09:57	6.9	%	
			12:50-			



