



221601060139
有效期2028年3月20日

检测报告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2025-2742

检测类型 委托检测

委托单位 泌阳县仁和新能源电力有限公司

项目名称 泌阳县仁和新能源电力有限公司检测

检测地点

检测日期



声 明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

三、本报告仅对送检样品负责，不对样品来源负责。

六、未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

七、若对本报告有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出。

检 测 报 告

一、基本信息

[illegible]

监测项目	检测方法	标准限值 (GB 3095-2012)	监测设备	单位
环境空气	PM ₁₀	0.50 mg/m ³	PM ₁₀ 采样器	mg/m ³
	PM _{2.5}	0.35 mg/m ³	PM _{2.5} 采样器	mg/m ³
	SO ₂	0.15 mg/m ³	SO ₂ 分析仪	mg/m ³
	NO ₂	0.08 mg/m ³	NO ₂ 分析仪	mg/m ³
有组织废气	SO ₂	0.15 mg/m ³	SO ₂ 分析仪	mg/m ³
	NO ₂	0.08 mg/m ³	NO ₂ 分析仪	mg/m ³
	CO	4.0 mg/m ³	CO 分析仪	mg/m ³
	NO	0.05 mg/m ³	NO 分析仪	mg/m ³
	铅	0.005 mg/m ³	铅 分析仪	mg/m ³
	镉	0.001 mg/m ³	镉 分析仪	mg/m ³

检 测 报 告

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态
燃燃炉废气排放口	汞	YZ25274201(01-03)-01	完好
	镉、锰、钴、镍、铜、铬、铅、铈、锑、砷	YZ25274201(01-03)-02	完好

检测点	检测点位	检测项目	检测结果					限值要求	排气筒高度
			标干流量 (m ³ /h)	氧含量 (%)	实测浓度 (mg/m ³)	折算浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)		
林林	11	汞	1.08×10 ⁵	11.4	ND	/	/	0.02	
			1.16×10 ⁵	11.9	ND	/	/		
			1.09×10 ⁵	12.6	ND	/	/		
			1.08×10 ⁵	11.4	4.27×10 ⁻⁵	4.45×10 ⁻⁵	4.61×10 ⁻⁶		
林林	11	镉	1.16×10 ⁵	11.9	5.42×10 ⁻⁵	5.96×10 ⁻⁵	6.29×10 ⁻⁶	--	
			1.09×10 ⁵	12.6	6.27×10 ⁻⁵	7.16×10 ⁻⁵	6.33×10 ⁻⁶		
林林	11	砷	1.16×10 ⁵	11.9	5.32×10 ⁻⁵	5.96×10 ⁻⁵	5.91×10 ⁻⁶	0.03	
			1.09×10 ⁵	12.6	6.27×10 ⁻⁵	7.16×10 ⁻⁵	6.33×10 ⁻⁶		
林林	11	铬	1.16×10 ⁵	11.9	7.53×10 ⁻⁵	8.33×10 ⁻⁵	8.26×10 ⁻⁶		
			1.09×10 ⁵	12.6	8.64×10 ⁻⁵	9.53×10 ⁻⁵	9.41×10 ⁻⁶		
林林	11		1.09×10 ⁵	12.6	3.64×10 ⁻³	4.33×10 ⁻³	3.97×10 ⁻⁴		
			1.08×10 ⁵	11.4	4.16×10 ⁻³	4.28×10 ⁻³	4.16×10 ⁻⁴		

